

# Certificado AENOR de Producto

## Seguridad contra incendios



012/003009

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

### EACI, S.A.

con domicilio social en: PI ELS PLANS D'ARAU. CL NARCIS MONTURIOL, 22-23 NAVE 1  
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT (Barcelona - España)

suministra: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas

conformes con: UNE-EN 671-1:2001 (EN 671-1:2001)

Referencias: Detalladas en el Anexo al Certificado

producidas en: PI ELS PLANS D'ARAU. CL NARCIS MONTURIOL, 22-23 NAVE 1  
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT (Barcelona - España)

Sistema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 12.09

Fecha de emisión: 2011-10-13  
Fecha de expiración: 2016-10-13

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

**AENOR**

Asociación Española de  
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

# Certificado AENOR de Producto

## Seguridad contra incendios



012/003009

### Anexo al Certificado

Marca	Modelo	Diámetro/longitud manguera	Diámetro equivalente/Factor K	Caudal mínimo
EACI	BIE25L20	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min
EACI	BIE25L20R	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min
EACI	BIE25L20T45	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min
EACI	BIE25L20T45R	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min

Fecha de emisión: 2011-10-13  
Fecha de expiración: 2016-10-13

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es