

## CERTIFICADO DE ENSAYOS

El Instituto Tecnológico del Agua, perteneciente al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia,

### CERTIFICA:


Que en el Laboratorio del Instituto Tecnológico del Agua de la Universidad Politécnica de Valencia se ha realizado, por encargo de la empresa BATERIAS DEL SURESTE S.L., el ensayo de una muestra de BATERÍAS DE CONTADORES de Polipropileno y Polietileno, de dos y tres filas, de uniones termosoldadas y de características constructivas similares al resto de la gama del mismo fabricante.

El ensayo se ha realizado de acuerdo a las indicaciones establecidas en el Proyecto de Norma **PNE 53943** para el control de estanquidad.

### RESULTADOS:

Las baterías ensayadas, semejantes al resto de la gama de Polipropileno Random, CUMPLEN los requerimientos de estanquidad según el procedimiento establecido en el Proyecto de Norma.

Valencia 17 de noviembre de 2008



Fdo.: Francisco Arregui de la Cruz  
Instituto Tecnológico del Agua